



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-34124

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Преобразователи давления измерительные Cerabar T
типов RMP 131/135 с маркировкой взрывозащиты IExibIICT6
и PMS 131 - общепромышленного исполнения.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1200 (9026 20 200 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Endress+Hauser GmbH+Co. KG"
(Германия).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификат
соответствия НАНИО "ЦСВЭ" № РОСС DE.ГБ05.В02605 от 30.12.2008 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 05.05.2014

Дата выдачи 05.05.2009

Заместитель руководителя
Б.А. Красных



АВ 010969