



ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА


III




IV



V



VI



- Если стрелка находится в диапазоне установок, один контакт разомкнут, второй—замкнут.

- Если стрелка уходит за красный указатель, контакт размыкается (оба контакта разомкнуты).

- Если стрелка уходит за синий указатель, контакт замыкается (оба контакта замкнуты).

- Если стрелка находится в диапазоне установок, один контакт разомкнут, второй—замкнут.

- Если стрелка уходит за красный указатель, контакт размыкается (оба контакта разомкнуты).

- Если стрелка уходит за синий указатель, контакт замыкается (оба контакта замкнуты).

- Если стрелка находится в диапазоне установок, оба контакта разомкнуты.

- Если стрелка уходит за левый синий указатель, контакт замыкается (один контакт замкнут, второй—разомкнут).

- Если стрелка уходит за правый синий указатель, контакт замыкается (один контакт разомкнут, второй—замкнут).

- Если стрелка находится в диапазоне установок, оба контакта замкнуты.

- Если стрелка уходит за левый красный указатель, контакт размыкается (один контакт разомкнут, второй—замкнут).

- Если стрелка уходит за правый красный указатель, контакт размыкается (один контакт замкнут, второй—разомкнут).

Приборы & Автоматика +7 (495) 980-59-59 www.k-avtomatika.ru 98059@mail.ru